

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
Комисија за јавне набавке  
Број 401-05/2015-10/IV  
Дана, 26.02.2015. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 401-05/2015

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012), Комисија за јавну набавку добра две погонске центрифугалне пумпе за потребе водозавхвата доноси следеће

### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Прво питање: Под тачком 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке су дефинисани технички капацитети, с обзиром да имамо потписане уговоре са нашим овлашћеним сервисерима, да ли је могуће приложити уговоре и изјаве са овлашћеним сервисерима?

Одговор: У делу захтеваних техничких капацитета под првом ставком у конкурсној документацији захтевано је да је потенцијални понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер тражених центрифугалних пумпи и да је као доказ за тражени услов потребно доставити овлашћење произвођача којим је понуђач овлашћен да врши дистрибуцију и сервис.

Друго питање: Под тачком X Образац спецификације понуде сте дефинисали пумпни агрегат. С обзиром да сте дефинисали тип пумпе да ли је ограничен број степени пумпе, ако пумпа задовољава тражене хидрауличке параметре? Да ли је приликом демонтаже потребно демонтирану пумпу одложити на неко удаљено место? Која је димензија темеља постојећег агрегата, односно димензија темеља где треба да се угради нов пумпни агрегат?

Одговор: Обавезно понудити вишестепену пумпу – минимум двостепену центрифугалну пумпу. Демонтирана пумпа се одлаже на објекту у оквиру водозавхвата. Издигнут бетонски темељни подест на коме су постојеће пумпе (6 комада) од којих се две мењају. Димензије подеста су 11,0\*3,8\*0,45 м.

Треће питање: да ли се може добити слика локације где се пумпе налазе и пумпе које се сада налазе на црпилишту?

Одговор: Није предвиђена фотографија локације.

Четврто питање: да ли пумпа мора бити са механичком бритвом или класичним плетеницама?

Одговор: Пумпа треба да буде са класичним плетеницама (азбест графитна плетеница).

Пето питање: да ли се пумпе налазе у црпној станици или су на спољној локацији за коју треба треножац?

Одговор: Пумпе се налазе у црпној станици.

Шесто питање: Који се медиј пумпа?

Одговор: Пумпа се вода за пиће.

Комисија за јавне набавке  
Кнежевић Жељко

---