

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
Комисија за јавне набавке
Бр 401-47-3/2015-10/IV
Дана, 03.12.2015. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

ЈН БР. 401-47-3/2015

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку прибављање добара - монтажа котла (шифра - 42161000 – Топловодни котлови) редни број : ЈН БР. 401-47-3/2015

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОМЕРАЊУ РОКА

Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца, да се врши измена и допуна конкурсне документације.

У конкурсној документацији у поглављу **VII образац структуре цене са упуством како да се понуди** мења се комплетна спецификација која сада гласи:

ПРЕДМЕР					
за замену топоводног котла на мазут у котларници ДЗ "Вељко Влаховић" у Врбасу					
Број Поз.	Опис	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупно
I ПРИПРЕМНО ДЕМОНТАЖНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
1.	Пажљива демонтажа постојећег топоводног котла произвођача "Sukoralm" -Књажевац, тип: Sukoralm 100, снаге 960 KW, год. 2002, са пратећом арматуром и цевоводима (Опрема се одлаже на предвиђено место које одреди Инвеститор до 500 m од одбјекта).	Паушал	1		

2.	Пажљива демонтажа мазутног горионика произвођача "Weinshaupt" тип: MS 9Z (демонтирати постојеће напојне каблове са горионика и припадајуће аутоматике, одвојити горионик са котла и одложити га на безбедно место)	Паушал	1		
3.	Израда постоља котла од армираног бетона МВ 30 димензија 3000x1500x100 mm	Паушал	1		
II МОНТАЖНИ РАДОВИ					
1.	Испорука и уградња новог тропромајног топлотног котла снаге 1000 kW,	ком.	1		
	Називни капацитет 1000 kW				
	Мин. Капацитет 280 kW				
	Ефективност котла 90,0%				
	Макс. Полазна температура 110 C				
	Мин. Повратна температура 50/55 C				
	Мин. Темп. Димних гасова 100 C				
	Радни притисак 6 бари				
	Полазни прикључак DN125 PN6				
	Повратни прикључак DN125 PN6				
	Габарити понуђеног котла треба да су у складу са простором у котларници намењен за смештај самог котла.				
или еквивалент (котао се испоручује са свим потребним прикључцима). Уз котао се испоручује и сл. Додатна опрема:					

	<p>_ Top Tronik T/U3.1 дигитални регулатор или одговарајући</p> <p>_ Граничник нивоа воде са блокадом</p> <p>_ Danfoss RT 200 Presostat минималног притиска 0-6 Бари или одговарајући</p> <p>_ Danfoss RT 200 Presostat Максималног притиска 0-6 Бари или одговарајући</p>				
2.	Сервис постојећег мазутнох горионика произвођача "Weishaupt", тип: MS 9Z, Са израдом адаптера плоче за качење на нови котао, са електроповезивањем на постојећи ел. Орман и пуштање у рад.	ком.	1		
3.	<p>Израда и монтажа цевовода за повезивање са постојећим инсталацијама од котла до разделника, са антикорозивном заштитом и изолацијом минералном вуном и АЛ. Лимом:</p> <p>_ Црна бешавна цев по SRPS С.В5.221: _ Ø 139,7x4 mm</p>	m	12		
4.	Помоћни материјал за спајање и ослањање цевовода (тех.Гасови, електроде, хамбуршки лукови, шалне и Сл.) Узима се 50% од предходне ставке.		0.50x		
5.	<p>Испорука и монтажа кугластог прирубничког вентила са контраприрубницама и прирубничким сетовима:</p> <p>_ DN125 NP 16</p>	ком.	2		
6.	Испорука и монтажа манометра са вентилом од 0-6 бар.	ком.	1		

7.	Испорука и монтажа биметалног термометра са чауром од 0-120 °С.	ком.	1		
8.	Испорука и монтажа система заштите хладног краја котла (пумпа, мешни вентил, давач температуре,..) у складу са захтевима произвођача котла	комплет	1		
III ЗАВРШНИ РАДОВИ					
1.	Испитивање котловског постројења са пратећом термотехничком инсталацијом хладна водена проба, према техничким условима са изразом Записника.	Паушал	1		
2.	Регулација и пуштање котла са пратећом термотехничком инсталацијом у погону.	Паушал	1		
3.	Израда пројекта изведеног стања.	ком.	1		
Укупна вредност без ПДВ-а:					
Укупна вредност ПДВ-а:					
Укупна вредност са ПДВ-ом:					

У поглављу **IV** услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како да се попуни, брише се тачка 4.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама рок за достављање понуда се помера са 09.12.2015 године на **11.12.2015** године у **11:30**, а отварање понуда је **11.12.2015** године у **12:00** часова.

Члан Комисије
Жељко Кнежевић