

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за јавну набавку
Број: 401-45/2015-IV/10-ЈН-03
Дана, 10.09.2015.године

Сходно одредби чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности- набавка добра- опремање спортске сале у оквиру комплекса ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу доноси следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Питање:

У Вашем одговору на захтев за додатним појашњењима, број: 401-45/2015-ИВ/10-ЈН-02 од 07.09.2015. године, на наше питање бр. 2, где смо тражили да Наручилац из Конкурсне документације елиминише захтев који је поставио на страни 6/30, под редним бројем 6 КОНЗОЛА ЗА ПЕЊАЈУЋЕ СПРАВЕ, где тражи доказ о усклађености са захтевима стандарда SRPS EN 1090, из разлога што овим стандардом располажу привредна друштва која се баве производњом великих металних конструкција. Образложили смо да тражена конструкција, као спортска справа, не подлеже посебном испитивању, већ се за исту врше испитивања у склопу справа за пењање, у склопу усклађености са захтевима стандарда SRPS EN 12346 или одговарајуће, те смо тражили да се уместо SRPS EN 1090 тражи SRPS EN 12346.

Наручилац је нашу сугестију прихватио те је у одговору на питање рекао да понуђачи могу да доставе и SRPS EN 12346 уз понуду али да и даље остаје при захтеву за стандардом SRPS EN 1090, уз образложење да им је он битан ради безбедности качења справа.

Обзиром да инсистирате на прилагању сертификата за конзолу SRPS EN 1090, који се искључиво односи на добијање сертификата за правно лице које се бави производњом металних конструкција и алуминијумских конструкција, молимо Вас за следеће појашњење .

Аргументовано смо Вам навели да се стандард SRPS EN 1090 добија за правно лице а не за финални производ, те се наше питање односи на разматрању чињеница поводом Вашег захтева да је неопходно приложити сертификат SRPS EN 1090 за

конзолу.

Обзиром да Наручилац инсистира на безбедности качења справа, као што су : конопац за пењање, морнарске лестве, мотка за пењање, да ли Наручилац прихвата ISO 9001 сертификат добијен за правно лоце, као доказ о контроли квалитета производа ?

Наиме, добили смо информације да у Србији не постоји ни једна акредитована установа која може издати сертификат SRPS EN 1090 за готов производ.

Уколико Наручилац инсистира на поменутом сертификату, остале понуђаче који не могу да испуне овај услов доводи у сумњу да Наручилац свесно крши одредбе Закона о јавним набавкама, те уколико не прихвати наше примедбе, које су основане, бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки на садржај конкурсне документације.

Одговор:

Руководили смо се жељом да одредимо што већу безбедност за крајње кориснике и децу и да сви метални делови који се каче треба да поседују SRPS EN 1090 стандард. у овом случају то је била конзола за пењање. Како не постоји установа која издаје овај стандард на територији Србије, избацујемо га из захтева и мењамо стандардом за конзолу SRPS EN 12346.



Члан комисије:

Јелена Девих

Јелена Девих