

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 401-1-43/2016-IV/12
Дана, 11.10.2016. године

Број ЈН: 401-1-43-/2016

На основу члана 63. став 3 Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012, 14/2015, и 68/2015), Комисија за јавну набавку Добра - материјала за одржавање јавне расвете (шифра 31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке) за потребе Општине Врбас, доноси следеће:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

Наручилац је дана 07.10.2016. године примио маилом Захтев за достављање додатних информација или појашњења конкурсне документације.

Питање:

1. Ставка 4: Сијалица SON PRO-T 70W не постоји са уграђеним упаљачем (тубуларна). Сијалица са уграђеним упаљачем је тип SON pro I (елипсаста сијалица, "I" је ознака за уграђени упаљач - Игнитор).

Који тип Вам треба?

Одговор:

Тражиће се сијалица без упаљача, што ће бити уређено кроз измене конкурсне документације.

Питање:

2. Да ли је неопходно испунити табелу на страни 27 и ако јесте - како га испунити?

Одговор:

Табелу на страни 27 је неопходно испунити, тако што се у њу уносе посебно сви трошкови по групама (цена коштања сијалица и осталог материјала, Транспортни трошкови, остали...), тако да укупан збир истих треба да буде исти као збир унет у спецификацији понуде.

Питање:

3. У дну стране 27 стоји: "Напомена: понуђач је у обавези да у току читавог периода трајања уговора доставља добра произвођача којег је навео у спецификацији."

Где је место у спецификацији где се испуњава назив произвођача?

Одговор:

Пожељно је да понуђач достави каталог или неки други доказ из кога се види ко је произвођач предметних производа.

Питање:

4.Предмет Ваше јавне набавке су живине сијалице.

Имајући у виду да је забрањен промет живиних сијалица високог притиска од 13.04.2015. сходно Правилнику о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења корисћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, напичу и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа (Сл.гласник РС бр.99/2010) молим да се изјасните по овом питању.

Одговор:

Суштина је што је већина наших светиљки са живиним сијалицама (125W, 250W и 400W) и да би се прешло на натријумове сијалице те светиљке би требало преправити, што је инвестиција коју наручилац сада није планирао, између осталог као и велики броја општина у Србији. Како нисмо у ситуацији вршити замену светиљки (живине натријумовим), једина могућност наручиоца је прибављање живиних сијалица.

Са тим у вези комисија остаје при ставу да су артикали тражени у конкурсној документацији, у складу са предметном набавком.

Члан Комисије:

Жељко Кнежевић