

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А
Комисија за јавне набавке
Број: 401-1-47/2016-IV/12
Дана, 03.02.2017. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-1-47/2016 за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесија за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења Општине Врбас, даје следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Питање 1. На странама 17 и 18 конкурсне документације за светилке тражите: „кућиште треба да буде од алуминијумске легуре ливене под притиском“. Да ли је прихватљива светилка чије кућиште је израђено од екструдираниог алуминијума, при чему светилка задовољава тражени степен заштите?

Одговор: Није прихватљива светилка чије кућиште је израђено од екструдираниог алуминијума, већ искључиво како је захтевано у конкурсној документацији.

Питање 2. На питање једног од потенцијалних понуђача „Степен заштите комплетне светилке треба да буде IP 65“, а у случају да се нуди светилка LED технологије тражите: „Степен заштите комплетне светилке треба да буде IP 66“. Због чега се тражи различит степен заштите и предлаже се да се у оба случаја тражи бољи степен заштите IP 66 како би оба решења LED и HPS били равноправни.

Одговор: дат у Одговорима на захтев за додатним појашњењима објављеним на Порталу УЈН и сајту наручиоца 01.02.2017. године.

Питање 3. На страни 10 конкурсне документације захтевате следеће: „Уштеда коришћења електричне енергије за рад дела система ЈО од најмање 40%“. Молимо вас за објашњење због чега се тражи: „Пројектом обавезно предвидети пригушивање по насељеним местима и улицама на 50% до 60% светилки обухваћених пројектом“, с обзиром да је наручилац већ ограничио уштеду енергије на најмање 40%, а при томе уштеду и бодује?

Одговор: У централним деловима насеља није предвиђено пригушивање па је из тог разлога број светилки које се пригушују ограничен на 50-60%.

Сматрамо да је могуће постићи уштеде веће од 40% па се из тог разлога тражи минимум 40%.

Питање 4. У насељеном месту Куцура, везано за канделаберско осветљење, у центру насеља постоји 23 стуба око 3,5м са по две светиљке на њима. У насељеном месту Змајево, спортски терен је осветљен са два стуба на којима се налазе по 11 рефлектора. Можете ли да појасните да ли су стубови обухваћени пројектом јавно-приватног партнерства и ако нису како ће бити третирани после спровођења Уговора?

Одговор: Нису обухваћени Пројектом, а самим тим ни уговором о јавно-приватном партнерству.

Члан комисије
Жељко Зечевић
