

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А  
Комисија за јавне набавке  
Број: 401-1-46/2016-IV/12-1  
Дана, 21.12.2016. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-1-46/2016 грађевински радови на адаптацији објекта ОШ „П.П.Његош“ у Врбасу , даје следећи:


### ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА


**Питање 1:** У делу електроинсталација на страни 93/106 позиција I Разводни орман стоји да се испоручи RO K разводни орман са опремом која је специфицирана у склопу једнополне шеме..Молим вас да нам је доставите или спецификацију опреме у орману.

**Одговор:** У прилогу овог одговора прилажемо скениран извод из пројектно-техничке документације у вези једнополне шеме RO K.

**Питање 2:** На страни 86/106 у делу XII Разни радови на позицији 5. Замена оштећених кутија за утичнице..молимо вас да нам појасните позицију.


**Одговор:** У школским тоалетима и учионицама су оштећене кутије за учионице. Кутије су металне као што је приказано на фотографији испод. Предметне кутије служе да „сакрију“ постојеће утичнице, због безбедности деце у школама.







**Питање 3:** На страни 86/106 у делу XII Разни радови на позицији 8. Набавка и монтажа плафонских надградних светилки..појасните које светилке.

**Одговор:** У тоалетима објекта објекта су уочена оштећена сијалична грла ии плафоњере, као што је приказано на фотографији испод. Потребно је поставити плафоњере на местима где оне недостају или су оштећене и заменити оштећена сијалична грла.




**Питање 4:** На страни 86/106 у делу XII Разни радови на позицији 9. Замена и поправка постојећих дотрајалих неонских светилки..појасните које светилке.

**Одговор:** Потребно је заменити неонске флуо цеви које нису у функцији и флуо цеви које недостају. Такође је потребно монтирати заштитне маске на неонском осветљењу са доње стране. Неонско осветљење на доле приложеним фотографијама је постављено у учионицама и ходницима школе.



Такође је у ходницима објекта делом постављено неонско осветљење које је дато на слици испод и то од укупног неонског осветљења њих је постављено 10 комада.



За детаљније информације Комисија за јавну набавку ће дати даље информације, такође да бисте припремили понуду потребно је да извршите обилазак локације, где можете извршити и увид на лицу места.

**Члан комисије за јавну набавку**

**Игор Миловић**

