

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А
Комисија за јавне набавке
Број: 401-1-46/2016-IV/12-3
Дана, 30.12.2016. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-1-46/2016 грађевински радови на адаптацији објекта ОШ „П.П.Његош“ у Врбасу, даје следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Питање 1. Молимо Вас да нам доставите шему са димензијама и начином отварања за АЛ столарију и санитарне преграде (позиције 4-7 група радова ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА и Позиција 6 група радова РАЗНИ РАДОВИ);

Одговор: Шеме су у прилогу.

Питање 2. Молимо Вас да нам дате опис таванских двокрилних врата (позиција 2 група радова ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА);

Одговор: Појашњење дато кроз измене и допуне конкурсне документације.

Питање 3. Молимо Вас да нам доставите димензије стакла (ширина и висина) К-26 (позиције 12 и 13 група радова ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА);

Одговор: Комисија ће накнадно објавити ове информације.

Питање 4. Позиција 9 група радова ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА не садржи количину, да ли је потребно нудити цену за ову позицију?

Одговор: Ова позиција је дата паушално и као такву је треба и посматрати и дати цену.

Питање 5. Молимо Вас да дефинишете предвиђен ПВЦ под?

Одговор: Описи у пројектно – техничкој документацији гласе:

- Набавка и постављање ПВЦ пода (виназ), у дебљини постојећег пода. Виназ залепити одговарајућим лепком преко већ припремљене, суве подлоге. Врста и дезен Виназа по избору пројектанта. Обрачун по м2.

- Набавка и постављање ПВЦ лајсни (виназ), у висини од 10цм. Виназ лајсне залепити одговарајућим лепком .

Дакле уграђују се ВИНАЗ-ВИНИЛ плоче, у дебљини, димензијама и боји постојећег ПВЦ пода.

Питање 6. Молимо Вас да дефинишете светиљке (Позиције 8 -9 група радова РАЗНИ РАДОВИ)

Одговор: Раније дат одговор на ово питање.

Питање 7 . На страни 79/106 конкурсне документације, позиција 4 изолатерских радова пише да се у под уграђује камена вуна дебљине 20цм.

Да ли можете да образложите овако велику дебљину термоизолације ако имамо у виду да је препорука произвођача за дебљину камене вуне 10-12 цм?

Одговор: У склопу пројекта архитектуре приложен је Енергетски пасош којим је утврђено да је постојећи објекат енергетског разреда Г и да је неопходно побољшати карактеристике објекта са становишта енергетске ефикасности. Стога су у Енергетском пасошу дате предложене мере за унапређење енергетске ефикасности зграде, у склопу којих је наведено и постављање топлотне изолације међусpratне конструкције (испод таванског простора) стакленом минералном вуном дебљине 20цм.

Питање 8. Да ли можете објавити шеме за грађевинску столарију и браварију?

Одговор: Шеме су у прилогу.

Питање 9. На страни 86/106 конкурсне документације, позиција 1 кровопокривачких радова наводи се као паушално претресање крова спортске хале са заменом свих оштећених делова дрвене кровне конструкције и црепа.

Да ли можете да нам дате детаљније описе или цртеже везано за ову позицију. Која је укупна површина крова? Колико процентуално треба заменити црепа и кровне конструкције, да ли се мењају летве и дашчана подлога и ако мењају у којој количини? Сматрамо да су ово неопходни подаци како би се формирала адекватна цена за ову позицију.

Одговор: Комисија ће накнадно објавити ове информације.

Питање 10. На страни 81/106 у позицији 9 грађевинске столарије и браварије, нема јединице мере нити количине радова. Да ли је у питању грешка?

Одговор: Ова позиција је дата паушално и као такву је треба и посматрати и за њу треба дати цену.

Члан комисије за јавну набавку
Игор Миловић

