

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Врбас  
О П Ш Т И Н С К А У П Р А В А  
Комисија за јавне набавке  
Број: 401-1-46/2016-IV/12  
Дана, 16.01.2017. године  
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку број 401-1-46/2016 грађевински радови на адаптацији објекта ОШ „П.П.Његош“ у Врбасу, даје следећи:

### **ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА**

**Питање 1.** У конкурсној документацији у предмер и предрачун радова, V – изолатерски радови – ставка бр. 4 и 5 – молимо Вас за појашњење да ли се тражи стаклена минерална или камена вуна ;

**Одговор:** У питању је стаклена минерална вуна.

**Питање 2.** У конкурсној документацији у Предмеру и предрачуну радова , подполагачки радови – који је постојећи дезен ПВЦ пода и дебљине.

**Одговор:** Дезен постојећег ПВЦ пода је типски са стандардном дебљином и налази се у Елаборату о затеченом стању који је објављен уз конкурсну документацију, а детаљније слике вам достављамо уз овај одговор.

**Питање 3.** У предмеру на страни 97.- Унутрашња инсталација централног грејања ставка 10. предподешавање термостатских радијатирских вентила стоји јединица мере – паушално, а количина 203!. Питање је да ли обрачунати цену паушално или по комаду?

**Одговор:** У делу предмера радова који се односи на „Унутрашњу инсталацију централног грејања“ под ставком 10. мења се јединица мере, уместо “Паушално“ сада гласи комад.





**Члан комисије за јавну набавку**

**Игор Миловић**