

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
О П Ш Т И Н А В Р Б А С
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Број: 401-1-4/2018-IV/11
Дана: 20.02.2018. године
21460 В Р Б А С

Предмет: Одговор на захтев за додатним појашњењима

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку грађевинских радова Изградња гасног прикључног вода на ЦППОВ даје додатна појашњења у вези са припремањем понуде.

Питање: На страни 17 конкурсне документације у делу који се односи на машинске радове, на позицији 11 захтевате мерило протока гаса RVG G65. Како се ознака RVG односи на тип мерила произвођача Елстер. Да ли ћете прихватити и мерило неког другог произвођача које испуњава све захтеване техничке карактеристике, односно одговарајући, посебно узимајући у обзир члан 71. Закона о јавним набавкама који Вас на то обавезује?

Одговор: Комисија ће у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама током стручне оцене понуде утврдити да ли је понуђена опрема одговарајућа односно у складу са захтеваним техничким спецификацијама, без обзира на произвођача опреме и тиме прихватити и другог произвођача ако испуњава техничке карактеристике.

Питање: Да ли код кадровских капацитета тражите да заваривачке радове мора да изводи правно лице које испуњава услове у складу са СРПС ЕН ИСО 3834-2 пошто се поменути сертификат односи на правно лице за кога изводе радове атестирани заваривачи, а не на вариоца?

Одговор: Поменути сертификат се издаје на правно лице, сходно томе и доказ треба да гласи на правно лице.

Комисија за јавну набавку
Жељко Кнежевић