

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавне набавке
Број: 401-4-03/2019-IV/11-ЈН
Дана, 25.04.2019. године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама јавна набавка радова 2. Фаза пројекта реконструкције грејања и прикључења на гасну мрежу ОПШ "Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу, број ЈНМВ 401-4-03/2019, даје следећи:

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА

Питање 1: Пословни капацитет

У додатним условима Наручилац је у конкурсној документацији тражио минимум три референце које се односе на извођење радова на уградњи гасних генератора. Ово јасно значи да понуђач као доказ свог пословног капацитета треба да докаже да је уградио три гасна генератора, без обзира да ли је то урађено по једном или више уговора.

Из тих разлога одговор Наручиоца од 23.04.2019. године, у коме је Наручилац на становишту да је неопходно као доказ приложити три независна уговора о извршеном послу нелогичан и супротан је члану 77, закона о јавним набавкама, став 2, тачка 2, у коме је јасно дефинисано да понуђач као доказ о пословном капацитету треба да приложи списак најважнијих изведених радова, а не уговоре, а све из разлога што понуђач као доказ свог пословног капацитета може да има по једном уговору уграђено више гасних генератора (више изведених радова).

Из тих разлога тразимо од Наручиоца да овај додатни услов измени јер није у складу са чланом 77, Закона о јавним набавкама.

Одговор 1: Захтев ће бити усвојен кроз измене и допуне конкурсне документације.

Питање 2: Наручилац у делу пословног капацитета захтева поседовање квалификације технологије заваривања WПОР за заваривање 111 и 141, као и технологије ТИГ/РЕЛ где су у питању сви поступци електролучним заваривањем.

Тражимо појашњење зашто Наручилац у овом делу није уврстио и поступак 311 гасно-ацетиленско заваривање јер сви заваривачки радови из спецификације у конкурсној документацији могу да се изведу и поступком гасно-ацетиленског заваривања.

Изузимањем поступка 311, Наручилац дискриминише остале понуђаче и крши примену начела конкурентности закона о јавним набавкама. .

Овим путем тражимо од Наручиоца да у додатне услове уврсти и поступак заваривања 311. као алтернативу електро лучним методама заваривања.

У складу са траженим изменама пословног капацитета тражимо да Наручилац у делу кадровског капацитета уврсти као алтернативу атестираним електролучним вариоцима вариоце са атестом 311 (гасно-ацетиленско заваривање).

Одговор 2: Поступак 141 је предвиђен за израду УГИ (унутрашње гасне инсталације) због квалитета и чистоће вара. Поступак 111 је предвиђен за остале заварене спојеве. Тако да

Наручилац остаје при првобитном ставу и сматра да није потребан поступак 311 за предметне радове.

Питање 3: Кадровски капацитет

Наручилац у додатним условима тражи атестираног заваривача за електрофузионо заваривање (СРПС ЕН 13067), што није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер у спецификацији јавне набавке нема полиетиленских цеви, стога тражимо да Наручилац овај додатни услов искључи из конкурсне документације.

Одговор 3: Захтев ће бити усвојен кроз измене и допуне конкурсне документације.

Питање 4: Молимо појашњење за који део посла из јавне набавке је потребно да предузеће има запослена или радно ангажована минимум 4 бравара средње стручне спреме, а не захтева се радно ангажовање или да фирма има запослене инсталатере грејања или гасних инсталација, а што је предмет ове јавне набавке. Из овог разлога тражимо да Наручилац из конкурсне документације избаци овај услов, а да уместо тога тражи ангажовање инсталатера грејања и гасних инсталација, како би додатни услови били у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Одговор 4: Како је грејна инсталација постојећа (не прави се нова), а у техничкој спецификацији су предвиђени у највећем делу браварски радови, наручилац сматра да су 4 бравара средње стручне спреме довољна за реализацију предметних радова, те остаје при првобитном ставу.

Питање 5: У складу са свим претходно наведеним тражимо од Наручиоца да у делу техничког капацитета уврсти као алтернативу уређајима за електролучно заваривање, поседовање комплекта за гасно-ацетиленско заваривање.

Одговор 5: Предметним радовима није предвиђено гасно-ацетиленско заваривање, па тако и поседовање комплекта за гасно-ацетиленско заваривање.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ:



Жељко Кнежевић